

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»


А. М. Елифанов

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»


К. А. Осинцев

« 28 » декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ № П-269/24 от 28.12.2024 г.

по продлению срока действия

**заключения аттестационной комиссии от 01.02.2019 № ИЗ-11/19
с Дополнением от 06.02.2023 № ИД-7/23**

Срок действия с 28.12.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.12.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298MSI, на номинальное напряжение 6 и 10 кВ; номинальный ток 1250 А, с вакуумными выключателями серии VF 12 производства АО «ПО Элтехника»; токи термической стойкости 20 кА; климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемые по ТУ 3414-034-03989649-2005 (с изм. № 4)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Московское Электрооборудование и Лифты» (АО «МЭЛ»),
Россия, 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Московское Электрооборудование и Лифты» (АО «МЭЛ»),
Россия, 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 11

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с выключателем, не предназначенным для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; без ячейки со встроенным ТСН; разъёмные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд; без электропривода ВЭ и заземлителя